

АКТ

Комплексного опробования технических средств системы передачи тревожных сообщений на пульт МЧС «Стрелец-Мониторинг».

« 28 » 06 2021 г.

г. Владикавказ

Объекты: МБОУ СОШ №39
(наименование объекта, зданий, помещений, адрес)

Комиссия в составе:

1. **Председатель комиссии**

Зотов Кушак Р.А.
(должность, фамилия, инициалы ответственного лица от объекта):

Члены комиссии:

2. **инженер ИП Поплавский О.В.**

(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

Произвела проверку работоспособности системы передачи тревожных сообщений о пожаре на пульт МЧС «Стрелец-Мониторинг»

ПНК «Тондех - 2М»

Методы проведения проверки и технические средства, используемые при проверке: Посредством нажатия на ручной пожарный извещатель. Имитацией сработки дымовых пожарных извещателей.

Выводы, рекомендации и заключение: Система «Стрелец-Мониторинг» работает исправно.

Председатель комиссии:

Зотов Р.А.

Кушак Р.А.

Члены комиссии:

Поплавский О.В.

от ИП Поплавский О.В.

Индивидуальный предприниматель



Поплавский О.В.

АКТ

Комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления о пожаре

« 28 » 06 2021 г.

г. Владикавказ

Объект: МБОУ СОШ №34
(наименование объекта, зданий, помещений, адрес)

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии Захаров Кушалв Р. А.
(должность, фамилия, инициалы ответственного лица от объекта):

Члены комиссии:

2. инженер ИП Поплавский О.В.
(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

3. инженер Удовицкий Н.Ю.
(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

Произвела проверку работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в составе:

Гранит 24: Гранит 3: октова 80: ДИП ИЛ 22-141
ИПР-ЗСУ: оповещатель звуковой
Табло „Вичоу“: НКБ.

Методы проведения проверки и технические средства, используемые при проверке: Посредством нажатия на ручной пожарный извещатель. Имитацией сработки дымовых пожарных извещателей. Измерение ёмкости аккумуляторов, тестером аккумуляторов.

Выводы, рекомендации и заключение: Система АПС и СОУЭ функционирует в исправном состоянии

Председатель комиссии:

Захаров Р. А.
(подпись)

Кушалв Р. А.
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Поплавский О.В.
(подпись)

Поплавский О.В.
(фамилия, инициалы)

Удовицкий Н.Ю.
(подпись)

Удовицкий Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

Индивидуальный предприниматель



Поплавский О.В.

Поплавский О.В.